

ЗАПИСНИК

Дана 25.03.2020 у 930h часова извршена је провера притиска воде на следећим локацијама

	ЛОКАЦИЈА	ВОДА		ОЦЕНА ПРИТИСКА		
		Има	Нема	1	2	3
1	Зграда Општине Лајковац	има			3	
2	Дом Здравља Лајковац	има			3	
3	Ново гробље Лајковац	има			3	

Подстаница Подсета притисак 4 бара (930h)

Дана 25.03.2020 у 12 год часова извршена је провера притиска воде на следећим локацијама

	ЛОКАЦИЈА	ВОДА		ОЦЕНА ПРИТИСКА		
		Има	Нема	1	2	3
1	Зграда Општине Лајковац	има			3	
2	Дом Здравља Лајковац				3	
3	Ново гробље Лајковац	има			3	

Подстаница Подсета притисак 3,9 бара (12 год)

Напомена; Притисак: 1-слаб, 2-задовољавајућ, 3 Одличан

Инкасанти

- 1) _____
- 2) Стешић