

ЗАПИСНИК

Дана 31.03.2020 у 9¹⁰ часова извршена је провера притиска воде на следећим локацијама

	ЛОКАЦИЈА	ВОДА		ОЦЕНА ПРИТИСКА		
		Има	Нема	1	2	3
1	Зграда Општине Лајковац	има			3	
2	Дом Здравља Лајковац	има			3	
3	Ново гробље Лајковац	има			3	
4	Јовановић Лепосава ул Надежде Петровић Село Лајковац	има			3	

Подстанција Победа притисак 3,9 бара (9¹⁰)

Дана 31.03.2020 у 12⁵⁵ часова извршена је провера притиска воде на следећим локацијама

	ЛОКАЦИЈА	ВОДА		ОЦЕНА ПРИТИСКА		
		Има	Нема	1	2	3
1	Зграда Општине Лајковац	има			1	
2	Дом Здравља Лајковац	Нема 13 ⁰⁵				
3	Ново гробље Лајковац	има 13 ⁰⁴			3	
4	Јовановић Лепосава ул Надежде Петровић Село Лајковац	Нема			12,55 ^h	

Подстанција _____ притисак _____ бара

Напомена; Притисак: 1-слаб, 2-задовољавајућ, 3-Одличан

Инкасанти

Степић
Аликовић